

ТОВ «ПРОМБУДПРОЕКТ»

46002, м. Тернопіль, вул. У. Самчука, 3а, Тел./факс: (0352) 25-47-43



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ТОВ «Промбудпроект»
« » « » О.Л.Фарина

МП

ЗВІТ

Про проведення технічного обстеження
щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до корпусів
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії імені Тараса Шевченка по вул. Ліцейна, 16, вул. Ліцейна 20, вул.
Ліцейна, 22

T1782-24

Замовник: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

Директор



О.Л. Фарина

Експерт з технічного обстеження



О.Л. Фарина

Тернопіль - 2024

4. Результати технічного обстеження виконаних пандусів до існуючих корпусів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

Об'єкти, що обстежуються, розташовані за адресами: Тернопільська область, м. Кременець, по вул. Ліцейна, 16, вул. Ліцейна 20, вул. Ліцейна, 22

Під час проведення технічного обстеження був здійснено обстеження влаштованих пандусів до існуючих корпусів та виконана фотофіксація:

1. Вхід до корпусу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна, 16 (Фото 1)

Вхідні двері в будівлю існуючого корпусу 0,9 м. і ширше. Поріг дверей дорівнює 0,02 м. Доріжка виконана з бруківки, ширина доріжки 1,0 м і ширше.

Вхід до будівлі відповідає вимогам п.5.3.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

2. Вхід до корпусу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна, 20 (Фото 2)

Вхідні двері в будівлю існуючого корпусу 0,9 м. і ширше. Поріг дверей дорівнює 0,02 м. Доріжка виконана з бруківки, ширина доріжки 1,0 м і ширше.

Вхід до будівлі відповідає вимогам п.5.3.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

3. Вхід до корпусу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна, 22 (Фото 2)

Вхідні двері в будівлю існуючого корпусу 0,9 м. і ширше. Поріг дверей дорівнює 0,02 м. Доріжка виконана з бруківки, ширина доріжки 1,0 м і ширше.

Вхід до будівлі відповідає вимогам п.5.3.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

ВИСНОВОК

Щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промбудпроект» на замовлення Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка виконало обстеження корпусів будівлі, розташованої за адресою: по вул. Ліцейна, 16, вул. Ліцейна 20, вул. Ліцейна,22 м. Кременець на предмет доступності вхідної групи будівлі для інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». За результатами експертизи проведеного технічного обстеження будівлі станом на 15.01.2024 року **встановлено можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, а саме корпусів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, розташованої за адресою: по вул. Ліцейна, 16, вул. Ліцейна 20, вул. Ліцейна,22**
Входи до будівель відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Звіт про проведення технічного обстеження будівлі за адресою м. Кременець по вул. Ліцейна, 16, вул. Ліцейна 20, вул. Ліцейна,22 передано Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка.

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|-------|
| | | | | T 1782-24 TO | Арк |
| | | | | | - 5 - |
| | | | | | |

6. Додаток 1



Фото 1 – Вхід до корпусу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна, 16

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

T 1782-24 TO

Арк

- 6 -



Фото 2 - Вхід до корпусу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна,20

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

T 1782-24 TO

Арк

- 7 -



Фото 3 – Вхід до корпусу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна, 22

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Т 1782-24 ТО

Арк

- 8 -